

Отчет о вводах/выводах объектов за 2020 год
(представляется ежегодно)



Утверждаю
директор МУП "ЧГЭС"
Шангараев Д.И.
(подпись)
20 21 года
марта М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2 Реконструкция ВЛ 10 кВ фил.№1-10 кВ ПС «Гяговая» участок от ТП№112 до ТП№43, ТП№44, г. Чернушка, ул. Свердловая, ул. О. Кошевого, ул. Попова	3 0,8 км	4 0,825 км	5 0,8 км	6 0,825 км
2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фил.№4-0,4 кВ от ТП№44, г. Чернушка, ул. Железнодорожная, ул. Луговая	1,18 км	1,66 км	0,84 км	0,66 км
3	Реконструкция ВЛ 10 кВ фил.№8-10 кВ ПС «Чернушка» участок от ТП№103 до ТП№111, реконструкция ВЛ 0,4 кВ фил.№6-0,4 кВ от ТП№111, г. Чернушка, ул. Лаптева	0,65 км	0,711 км	0,54 км	0,54 км
4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фил.№1-0,4 кВ от ТП№39, г. Чернушка, ул. Инженерная	0,32 км	0,65 км	0,56 км	0,65 км
5	Реконструкция ТП№9 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Тельмана	0,4 МВА	0,4 МВА	0,25 КВА	0,25 КВА

6	Реконструкция ТП№17 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА), г. Чернушка, ул. Северная	0,4 МВА	0,4 МВА	0,25 КВА	0,25 КВА
7	Реконструкция ТП№108 (замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА), г. Чернушка, ул. Ленина	0,25 МВА	0,25 МВА	0,25 КВА	0,25 КВА
8	Реконструкция ТП№55 (замена силового трансформатора №2 ТМ-400 кВА на ТМГ-630 кВА), г. Чернушка, ул. Юбилейная	0,63 МВА	0,63 МВА	0,4 КВА	0,4 КВА
9	Реконструкция ТП№159 (замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-400 кВА), Чернушинский район, с. Деменеве, ул. Кирова	0,4 МВА	0,4 МВА	0,315 КВА	0,315 КВА

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.